

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Государственное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №75 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №75)		ОГРН 1027807584969
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Дошкольное образование		ОКВЭД основной 85.11
2.		ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.		ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	Собственность субъекта РФ	ОКФС13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Васильева Е.А.
Телефон, факс руководителя объекта	Тел. (812) 344-13-40	Факс (812) 344-13-40
Е-mail объекта	gbdou-075@obr.gov.spb.ru	
Юридический адрес объекта	197374	Санкт-Петербург, Яхтенная ул., д. 9, корп.4, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	197374	Санкт-Петербург, Яхтенная ул., д.9 корп.4, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта		
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование вышестоящей организации (собственника)		
Администрация Приморского района		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Санкт-Петербурга		
Юридический адрес вышестоящей организации	197374	Санкт-Петербург, Савушкина ул. д.83
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		
Приморского района Санкт-Петербурга, Никоноров В.А.		Глава Администрации
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел.(812)576-82-82	Факс.(812)576-82-82
Е-mail руководителя вышестоящей организации	tuprima.gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1 Пути пешеходного движения										
1.1	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Территория не принадлежит ГБУУ д/с № 75 комбинированного вида Приморского р-на гор. Санкт-Петербург	м	2,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	да		п. 4.1.11	
		1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие			п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
2	Входной узел									
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12-0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	2,4	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	1	1	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12		
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.2	Пандусы: стационарные										
	Пандус стационарный	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,9-1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,75	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5			
					Поверхность покрытия пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16		
					Поверхность покрытия пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)						
2.5	Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
2.6	Входные площадки										
	Входная площадка	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		0	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3		
		0	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17		
					Поверхность покрытый твердая, не допускающая скольжения при намокании	соответствие	да		п. 5.1.3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«К», «О», «С», «Г», «У»					
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,025	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
2.7 Входные тамбуры										
	Входной тамбур	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	1,5	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Входные двери	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
2.9 Контрастные полосы на прозрачных пологих дверях										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.10 Вестибюли общественных зданий										
	Вестибюль	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3 Пути движения внутри здания										
3.1 Коридоры, переходы в другие здания										
	Коридоры 1 и 2 этажей	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	2	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3 Внутренние лестницы										
	Лестницы №1 №2	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33		
	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,12	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4 Пандусы стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	0	0	0						
3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7 Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0						
3.8 Лифты										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ										
4.1 В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.										
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2 Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
	Название зоны	0	0	0						
4.3 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Название зоны	0	0	0						
4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны	0	0	0						
4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Название зоны	0	0	0							
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Универсальная кабина для МГН на 1-м этаже	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина «К»	м	2,5	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Глубина «К»	м	2,25	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,75	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11		
		0	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11		
		0	1	1	Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11		
		0	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6		
5.3	Кабины душевые закрытые										
	Название зоны	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	нет	1,35	п.5.3.6		
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
	Название зоны	0	0	0							
6	Автостоянки										
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Название зоны	0	1	1	Территория не принадлежит ГБУО л/с № 75 комбинированного вида Приморского р-на гор. Санкт-Петербург						
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1		
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	100	Не далее 100 – при жилых зданиях	п. 4.2.2		
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Длина зоны для парковки «К»	м	6,0			
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Заполнил Анкету: _____

Заведующий хозяйством

Бурхаева Е.Л.

«30» августа 2022г.

телефон

344-13-40

Согласовано: _____

Заведующий ГБДОУ №75

Васильева Е.А.

«30» августа 2022 г.

телефон

344-13-40

